



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Республике Крым

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 103, телефон: (0652) 55-09-10

Управление надзорной деятельности

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 103, телефон: (0652) 55-09-10

Отдел надзорной деятельности по г. Евпатории

297416, г. Евпатория, ул. Чекиста Галушкина, 4 телефон: (06569) 3-04-31

Предписание № 54/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2 г. Евпатории Республики Крым»

Головки Светлане Алексеевне

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Евпатории по пожарному надзору от «27» июня 2016 года, № 54, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «04» июля 2016 года по «04» июля 2016 года главным специалистом отдела надзорной деятельности по г. Евпатории УНД ГУ МЧС России по Республике Крым майором внутренней службы Разумовской Ольгой Павловной, проведена плановая выездная проверка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2 г. Евпатории Республики Крым» расположенного по адресу: г. Евпатория, ул. Фрунзе 21/77.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: директором муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2 г. Евпатории Республики Крым» Головки Светлане Алексеевне

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

1. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред писа ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
--------------------------	--	--	--	--

1.	Все здания и помещения оборудовать автоматической пожарной сигнализацией и системой управления эвакуацией	п. 61,63 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме"; ст. 54, 83, 84 ст.5,ч 1-3 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; приложение А, Таблица А.1 СП 5.13130.2009	01.07.2017	
2.	Обеспечить запасной эвакуационный выход учебного корпуса фотолюминесцентными эвакуационными системами – ФЭС (совокупность фотолюминесцентных элементов, предназначенная для обеспечения процесса ликвидации чрезвычайной ситуации) согласно стандартов. Знаки пожарной безопасности вывесить в полном объеме	п.33,43 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" ст.5, ч 1-3 ст.6 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ГОСТ Р 12.2.143-2009, ГОСТ Р 12.4.026-2001, НПБ 160-91	01.07.2017	
3.	На дверях в щитовое помещение вывесить обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны помещения.	п. 20 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме";	01.07.2017	
4.	Оборудовать светильники и лампы в подвальном помещении, помещении актового зала, малого спортивного зала, кабинете военной подготовки колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией	п. 42 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме";	01.08.2016	
5.	Кабинеты физики и химии обеспечить противопожарной кошмой нормативного размера.	ч. 2 п. 485 «Правил»	01.08.2016	
6.	На путях эвакуации 2го этажа выполнить облицовку стен из негорючих материалов.	ч. 6 ст. 134 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; табл. 28 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.07.2017	

7.	Заменить материалы пожарных шкафов № 1, 2, 3, 4 на негорючие	ч. 4 ст. 107 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.08.2016	
8.	Пожарные шкафы № 1,2,3,4 обеспечить первичными средствами пожаротушения	ч. 1 ст. 107 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.08.2016	
9.	Оборудовать ПК № 5 пожарным шкафом, пожарным рукавом, пожарным стволом.	ст. 107 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 57 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме"	01.08.2016	
10.	Заменить соединительную головку пожарного крана № 3, чтобы ее конструкция позволяла подсоединить к пожарные рукава, используемые в подразделениях пожарной охраны	ч. 2 ст. 106 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.08.2016	
11.	Оборудовать пожарный кран № 4 пожарным стволом	п. 57 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме"	01.08.2016	
12.	Присоединить пожарные рукава в ПК 1, 2, 3 к пожарному крану	п. 57 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме"	01.08.2016	
13.	Провести освидетельствование и проверку огнетушителя с последующим опломбированием.	ст. 105 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ГОСТ Р 51057-2001	01.08.2016	
14.	Провести проверку и освидетельствование первичным средствам пожаротушения находящемся	Ст. 105 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический	01.08.2016	

	в кабинете информатики.	регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.7 СП 9.13130.2009		
15.	В кабинете военной подготовки деревянные конструкции обработать огнезащитными составами, потолок обить негорючими материалами.	ч. 5 ст. 134 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.07.2017	
16.	В техническом помещении сектора военной подготовке электропроводку привести в соответствие с правилами ПБ РФ	п.42.(а) «Правила»	01.08.2016	
17.	Техническое помещение сектора малого спортивного зала очистить от посторонних предметов.	п.23.(б) «Правила»	01.08.2016	
18.	В малом спортивном зале напольное покрытие и обивку потолка выполнить из негорючих материалов.	ст. 134 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.07.2017	
19.	Складские помещения обеспечить наличием табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.	п. 6 «Правил»	01.08.2016	
20.	На путях эвакуации учебного корпуса обеспечить устранение повреждений штукатурки на потолках и стенах	п. 21 «Правил»	01.08.2016	
21.	В подвальном помещении, помещении актового зала, в кабинете военной подготовки электрические провода защитить коробами.	Ст. 82 п.8 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2016	
22.	Пути эвакуации обеспечить направляющими линиями	п.6.6.5 ГОСТ 12.2.143-2009	01.08.2016	
23.	Произвести работы по очистке вентиляционных камер на кухне в столовой.	п.50 «Правил»	01.08.2016	
24.	В журнале учета огнетушителей заполнить даты проведения обследований.	п. 4.5.1, 4.5.4 СП 9.13130.2009	01.07.2017	
25.	Обслуживающий персонал обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от	п.9 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О	01.07.2016	

	токсичных продуктов горения.	противопожарном режиме"		
--	------------------------------	-------------------------	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;


- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный специалист отдела
надзорной деятельности по г. Евпатории
ГУ МЧС России по Республике Крым
майор внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)

«04» _____ 2016 г.


(подпись)

О. П. Разумовская

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«___» _____ 20___ г.

(должность, фамилия, инициалы)